



Katowice, dn. 28 kwietnia 2023 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KATOWICACH**

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478515000, fax. 328327015

WPZ.0761.8.2023.MW

**Burmistrz Mikołowa
Rynek 16
43 -190 Mikołów**

OPINIA

W związku z pisemnym wystąpieniem Burmistrza Mikołowa z dnia 18 kwietnia 2023 roku (data wpływu do tut. Komendy 21 kwietnia 2023 roku) o wydanie opinii w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późniejszymi zmianami) dotyczącymi lokalizacji inwestycji od obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

opiniuję negatywnie

inwestycję mieszkaniową pt.: „Budowa 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą i infrastrukturą techniczną” usytuowaną w Mikołowie przy ul. Przelotowej na działkach o nr ewid. 644/62, 643/62 z uwagi na brak wskazania w udostępnionej dokumentacji, w odległości od 5m do 75m od rozpatrywanych obiektów hydrantów zewnętrznych stanowiących zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru lub innych alternatywnych źródeł o których mowa w §4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

Ponadto informuję, że do zadań własnych gminy należą sprawy związane z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, oraz ochroną przeciwpożarową (art. 7 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 40)), a ochrona przeciwpożarowa rozumiana jest jako realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia i zdrowia m.in. za pomocą zapewnienia sił i środków do zwalczania pożaru (art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2022 roku, poz. 2057)).

Z poważaniem

podpisał elektronicznie:

**ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

/ - /

st. bryg. mgr inż. Mirosław SYNOWIEC

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a./WPZ.